



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю  
355000 г. Ставрополь, ул. 8 Марта, 164. Тел. ОД /8-8652/24-52-26  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
355002 г. Ставрополь ул. Лермонтова 191 «А» тел: (88652)94-54-58  
ОНД и ПР по Новоалександровскому и Красногвардейскому районам  
356000 г. Новоалександровск ул. Заводская, 51 тел: (886544) 672-67, электронный адрес: [novoaleks77@bk.ru](mailto:novoaleks77@bk.ru)  
Телефон доверия: ГУ МЧС России по Ставропольскому краю - 8(8652)39-99-99

### Предписание № 178/1/123

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №3» Ставропольский край, Новоалександровский район, г. Новоалександровск, ул. Советская, 150-а.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по Новоалександровскому городскому округу и Красногвардейскому району) подполковника внутренней службы В.Н. Рак № 178 от «05» декабря 2019 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12.00 час 06.12.2019 г. по 13.00 час 10.12.2019 г. проведена внеплановая проверка государственным инспектором Новоалександровского городского округа и Красногвардейского района Ставропольского края по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Сыромятниковым Игорем Владимировичем Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3» Ставропольский край, Новоалександровский район, г. Новоалександровск, ул. Советская, 150-а.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преподписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполненное)
1	2	3	4	5
1.	Не обеспечено наличие на дверях складских и производственных помещений категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Правила противопожарного режима в РФ п. 20.	15.06.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке,



(бездействия) законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений  
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Новоалександровского городского округа и  
Красногвардейского района Ставропольского края по пожарному надзору  
старший лейтенант внутренней службы И.В. Сыромятников  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, (подпись) М.Л.Н.

«10» декабря 2019 г.



Предписание для исполнения получил(а):  
директор Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  
школа №3» Алейникова Татьяна Владимировна  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«10» декабря 2019 г.

(подпись)